

钢铁企业超低排放设计规范 第1部分  
原料场工序  
编制说明

2024年7月

# 目 录

<b>1 工作简况</b> .....	<b>1</b>
1.1 编制背景及必要性.....	1
1.2 主要工作过程.....	2
<b>2 标准编制原则和确定主要内容的论据</b> .....	<b>3</b>
2.1 标准编制原则.....	3
2.2 确定标准主要内容的论据.....	4
2.3 标准主要内容.....	4
<b>3 标准编制的论证分析</b> .....	<b>12</b>
3.1 资料收集查阅.....	12
3.2 开展调研.....	12
3.3 专家咨询与会议研讨.....	12
<b>4 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系</b> .....	<b>13</b>
<b>5 重大分歧意见的处理经过和依据</b> .....	<b>13</b>
<b>6 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议</b> .....	<b>13</b>
<b>7 贯彻标准的要求和建议</b> .....	<b>13</b>
<b>8 废止现行有关标准的建议</b> .....	<b>13</b>
<b>9 其他应予说明的事项</b> .....	<b>13</b>

# 1 工作简况

## 1.1 编制背景及必要性

为落实《政府工作报告》、《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》中“推动钢铁等行业超低排放改造”任务要求，2019年4月22日生态环境部、发展改革委、工业和信息化部、财政部、交通运输部等五部委联合印发《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(以下简称《意见》)，意见发布后，各地钢铁企业积极响应政策要求，实施了一系列环保改造工程。2019年12月18日，为落实《意见》要求，生态环境部发布《关于做好钢铁企业超低排放评估监测工作的通知》(以下简称《通知》)，要求各地做好钢铁企业超低排放评估监测工作。

截至2023年2月10日，已有46家企业完成全过程超低排放改造公示，涉及粗钢产能约2.41亿吨，吨钢超低排放改造投资额约为381元；另有25家企业完成部分超低排放改造公示，涉及粗钢产能约1.56亿吨；45家企业正在进行公示前的专家审核和企业进一步的完善与整改，涉及粗钢产能约1.10亿吨。全国已约45%钢铁产能已经完成或基本完成超低排放改造工作，改造工作进入深水区。截止2024年截止2024年5月15日，4.45亿吨钢铁产能完成超低排放全流程公示。

但从现阶段已改造情况看，一是由于《意见》、《通知》的要求相对宏观，对于如何具体落实相关要求没有进行细节的阐述；二是企业对《意见》、《通知》中提到的有组织排放技术路线选择，废气排放口采样口、平台规范化，无组织控制措施整改程度、清洁运输实施等理解不到位，导致部分企业改造情况与要求存在一定差距；三是对管控平台新的监测监控系统，缺乏全面性、系统性认知，导致部分企业建设对平台功能需求理解不充分。因此，本《设计规范》总结现有超低排放改造实践经验，为正在进行或尚未开展的钢铁企业实现超低排放改造技术提供路线选择、工程设计施工等方面提供参考。

另外，《钢铁工业环境保护设计规范》(GB50406)是针对钢铁企业环保设施设计的核心技术规范。该标准发布时间为2017年，时间过久，未涵盖近年，特别是超低排放限值要求下的环保技术升级；二是该标准覆盖废气、废水、噪声、固废，多种环保要素，非废气独立要素，针对性较差。《意见》指出，“全国新建(含搬

迁)钢铁项目原则上要达到超低排放水平”,为保证新建钢铁项目实现超低排放,避免“投产之日就是改造之时”,实现“投产之日就是达标之时”,组织编制了本《设计规范》。

本《设计规范》,可以适用于新建、改造、扩建钢铁项目,在钢铁企业废气超低排放设计施工中贯彻执行国家相关要求,在设计阶段引入超低排放理念,将其贯穿于钢铁项目工程设计-施工-生产-运营全阶段,解决设计及施工中遇到的问题,提高企业超低排放改造实施及管理能力,为钢铁行业高质量发展提供技术支撑,也弥补了超低排在钢铁设计规范领域的空白。

## 1.2 主要工作过程

### 1.2.1 前期研究及立项阶段(2021年2月-2022年4月)

2021年1月-2022年4月结合企业超低排放预评估、提升规划及超低排放评估监测工作的开展,发现企业超低排放改造过程中存在的问题及设计瓶颈,与政策要求结合,逐渐明确钢铁企业改造及设计改进方向。

2022年4月,结合现场工作发现的问题和多家钢铁企业的意见与建议,针对性收集、整理相关重点规范、标准、政策、报告、文献、产业发展趋势等,并召开了项目立项审查会。

### 1.2.2 起草阶段(2022年5月-2023年9月)

2022年5月-2023年9月建立《钢铁企业超低排放设计规范 第1部分 原料场工序》架构,标准从有组织及无组织入手,按照污染控制措施、物料储存及输送、生产工艺、监测监控全过程进行编制,综合考虑相关国家政策法规、行业工艺规范、行业标准,钢铁企业发展趋势,梳理研究关键性指标及条款,形成《钢铁企业超低排放设计规范 第1部分 原料场工序》初稿编制。

### 1.2.3 研讨会及预审会阶段(2023年10月-2024年4月)

2023年10月-2024年4月通过线上、线下会议、现场交流、内部互审等多种方式,多次组织钢铁企业专家、钢铁企业、设计单位、环境管理部门、内部专家对标准进行咨询。2023年10月召开了设计规范研讨会,2024年4月召开了设计规范预审会,征求相关领域专家、钢铁企业焦化工序及环境管理人员等意见建议,对设计规范的具体内容进行调整、优化。根据专家意见完善《钢铁企业超低排放设计规范 第1部分 原料场工序》并配套编写《编制说明》。

#### 1.2.4 征求意见阶段（2024年7月-2024年8月）

2024年7月-2024年8月，由中国金属学会组织公开发布《钢铁企业超低排放设计规范 第1部分 原料场工序》（征求意见稿）及《钢铁企业超低排放设计规范 第1部分 原料场工序》编制说明，对本团体标准向公众征求意见和建议。

#### 1.2.5 审查阶段（2024年9月）

2024年9月，将《钢铁企业超低排放设计规范 第1部分 原料场工序》（报批稿）正式文件报送给中国金属学会。

## 2 标准编制原则和确定主要内容的论据

### 2.1 标准编制原则

本标准的制定遵循“政策相符、绿色与引导、全过程综合防治、客观公正、全面覆盖、开放应用、动态调整”的原则，与钢铁企业原料场工序设计、施工及运行相关环保及超低排放管理结合，充分考虑到钢铁企业实际、设计重点及未来发展，保证标准的实用性和可操作性。

本标准按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的规定和要求制定。技术内容符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《深入打好污染防治攻坚战》、《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）等文件要求。

本标准充分考虑国民经济和社会发展规划和生态环境保护规划、产业发展战略规划与产业政策、准入条件等的目标和要求，推动产业结构优化调整、生产工艺和污染防治技术进步，引领绿色、低碳、循环发展。

标准制定过程中综合考虑企业规范操作、规范化管理、清洁生产措施和末端治理技术等多重条件下所能达到的排放水平，从生产源头、工艺过程、末端排放（有组织、无组织）等不同控制途径建立系统的设计体系。

本标准遵循科学、客观和公正的原则，制定本设计规范。不采用具有企业商业性质的标识对技术命名。

未列入本标准的污染防治技术，可由钢铁企业自行证明具备超低排放的能力。

本标准根据国家环境管理工作和钢铁行业技术发展需要适时修订。

## 2.2 确定标准主要内容的论据

标准编制过程中参考了《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气[2019]35号)、《钢铁行业超低排放评估监测技术指南》(环办大气函[2019]922号)、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB 50019)》等相关规范标准,力求本标准与我国已有规范标准一致。

本标准编制过程中查阅了100多篇相关标准规范、法律法规、政策、学术文献以及企业相关规定。

本标准命名为《钢铁企业超低排放设计规范 第1部分 原料场工序》,英文名称为 Design code for ultra-low emission of iron and steel enterprises · Section 1 Raw material process。

## 2.3 标准主要内容

### 2.3.1 立项目的及适用范围

本标准适用于钢铁企业原料场工序废气超低排放治理工程的设计和运行管理,也可作为建设项目环境影响评价、环境保护设施的工程咨询、设计及建成后运行与管理的参考依据。

### 2.3.2 有组织排放

#### 2.3.2.1 除尘设施基本规定

除尘设施基本规定条款的制定主要考虑到:

(1) 根据《钢铁企业通风除尘设计规范(YB 4359-2013)》,结合实际情况,普遍认为物料表面含水量大于8%时,物料在装卸和转运过程中扬尘不明显,不设除尘是可以的。对于物料含水量不稳定的场合,如不设除尘,应设物料水分监测装置,当含水量较低时,应采用增湿处理,避免扬尘。

(2) 参照《钢铁企业超低排放改造技术指南》的意见,根据烟尘性质,选用超细纤维面层梯度滤料、高效覆膜滤料、高效滤筒等技术,在提高过滤面积、降低过滤风速的情况下均可实现超低排放。除尘器设计必须要有导流板来控制气流分布,不选择导流板会造成滤袋或者滤筒被气流冲刷,降低使用寿命。

(3) 从节能角度考虑,除尘系统应该具备随着烟气量变化而调节风量的功能,有利于节能、降耗、减污、增效。

(4) 参照《钢铁工业除尘工程技术规范(HJ 435-2008)》除尘管道内风速在

常温条件下应取 14~25m/s，并结合实际工程经验做出基本规定。

(5) 关于排气筒流速的确定，此数据指标设置主要来源于《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB 50019)》要求的相关数据，结合实际情况，确定约为 15m/s;

(6) 关于除尘设施的相关规定及要求，应满足《环境保护产品技术要求 袋式除尘器用滤料(HJ/T 324)》、《环境保护产品技术要求 袋式除尘器用覆膜滤料(HJ/T 326)》、《袋式除尘器性能测试方法(GB 12138)》、《固定污染源烟气(SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法(HJ 76)》、《固定污染源烟气(SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物)排放连续监测技术规范(HJ 75)》及《钢铁企业超低排放改造技术指南》的相关规定。

### 2.3.2.2 采样口及采样平台

采样孔、采样平台、监测梯架、在线监测设置要求综合考虑以下因素：

#### (1) 手工采样平台及采样口设置要求

1) 监测点位规范设置对于监测数据的代表性和监测人员的安全性具有至关重要的作用，《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)对监测断面做出了如下要求：应避免对测试人员操作有危险的场所。对于输送高温或有毒有害气体的烟道，监测孔应开在烟道的负压段；若负压段下满足不了开孔需求，对正压下输送高温和有毒气体的烟道，应安装带有闸板阀的密封监测孔。另外，为确保监测平台可水平设置，方便人员安全操作，监测断面应竖直或水平设置。据此，本标准规定“采样点位应设置在规则的圆形、矩形排气筒/烟道上的竖直段或水平段，避开对测试人员操作有危险的场所。对于输送高温或有毒有害气体的排气筒/烟道，监测断面一般设置在排气筒/烟道的负压段，相关标准有特殊要求的除外。”一般情况下，400度以上视为高温，有毒有害气体可参考官方发布的《有毒害大气污染物名录》现行有效版本。

2) 监测断面上下游直管段长度是影响监测结果代表性的关键指标，相关标准均对其提出了规范要求，在《锅炉烟尘测试方法》(GB 5468-91)、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)均要求颗粒物采样避开烟道变径湍流区和层流区。监测孔设置应优先选择在垂直管段，应避免烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置

在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍（当量）直径，和距上述部件上游方向不小于3倍（当量）直径处，在《固定污染源烟气（SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）中，将这一要求放宽至前4后2，且规定对于现有污染源，可通过工程改造等方式保证监测断面流速的均匀性满足相对均方根要求。标准编制组通过国内现状调研、近期改造要求梳理、流场模型模拟研究等，提出“采样点位应避开排气筒/烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径和距上述部件上游方向不小于2倍直径处，非圆形断面当量直径按照公式（1）计算。

$$D = \frac{4S}{C} \dots\dots\dots (1)$$

式中：

D——当量直径，m；

S——监测断面截面积，m<sup>2</sup>；

C——监测断面周长，m。

注：本标准中直径均为内径，不包含排气筒/烟道壁厚。”

通过调研发现可能存在直径较小的排气筒不具备监测条件，排气筒材质缺乏具体规定，某些污染物材质可能会与某类污染物产生反应，因此本标准规定“排气筒/烟道直径应大于0.2米，内壁材质选用应避免对排放污染物产生吸附或其他物理化学反应。”

通过流速监测方法研究和实践发现，流速小于5 m/s时，流量计对流速的测定结果不确定度会增大，因此本标准规定“监测点位应设置在废气流速大于5 m/s的断面”。

## （2）采样孔

1) 由于低浓度颗粒物测试探杆和采样头直径较大，为方便监测，HJ 836-2017中提出监测孔直径宜为90 mm~120 mm。在充分考虑现有污染源开孔现状及监测需求，本标准中规定“采样孔内径设置在90 mm~120 mm之间，采样孔外沿距离排气筒/烟道外壁不大于50 mm（安装闸板阀的采样孔管不包含闸板阀及其后的管道）。采样孔应符合排气筒/烟道的密封相关要求，用盖板或管帽封闭，且在监测时应容易打开。”



2) 为保障监测人员安全,《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)对监测断面做出了如下要求:若负压段下满足不了开孔需求,对正压下输送高温和有毒气体的烟道,应安装带有闸板阀的密封监测孔。因此,本标准规定“对正压下输送高温或有毒有害气体的排气筒/烟道,应设置带有闸板阀的密封防喷采样孔”。

3) 现场调研发现,部分点位法兰、闸板阀等监测孔构筑物伸入烟道部分过长,导致靠近采样监测位置一侧部分监测点被遮挡,无法按照标准规范要求开展监测,影响监测断面的流场分布和监测结果的代表性,因此本标准规定“法兰、闸板阀等部件伸入排气筒/烟道部分应与其内壁平齐”。

4) 通常颗粒物、流速监测使用探杆最长可达 4 m,更长的采样探杆由于结构强度、气流扰动的原因,将难以保证采样口正对气流来向,影响监测结果的准确性。扣除烟道壁厚、法兰外侧部分,实际可达长度约 3.5 m。对于圆形竖直烟道,直径 $\leq 1$  m 的,在一条轴线上采样监测,设置 1 个监测孔;1 m~3.5 m 的,在两条相互垂直的轴向上采样,设置相互垂直的 2 个监测孔;大于 3.5 m 的,需要在两条相互垂直的轴线上采样,且受限于采样探杆长度,需要设置相互垂直的 4 个监测孔。矩形烟道应根据监测断面面积划分,由测点数确定监测孔数,监测孔应设置在烟道监测断面等面积小块中心线的延长线上。对于竖直矩形烟道,长或宽 $\leq 3.5$  m 的,在烟道长边一侧开一排监测孔;长宽均 $> 3.5$  m 的,在烟道长边两侧对开各一排监测孔。对于水平烟道,由于从顶部或底部进行采样探杆操作困难,且容易造成冷凝水倒流等问题,因此根据烟道直径大小,在烟道两侧水平方向上设置 1~2 个监测孔(圆形烟道)或竖直设置 1~2 排监测孔(矩形烟道),具体开孔数应确保每个监测点可达。

综合以上要求,本标准规定“圆形竖直排气筒/烟道直径  $D \leq 1$  m 时,至少设置 1 个手工采样孔;  $1 \text{ m} < D \leq 3.5$  m 时,至少设置相互垂直的 2 个手工采样孔;  $D > 3.5$  m 时,至少设置相互垂直的 4 个手工采样孔。圆形水平排气筒/烟道直径  $D \leq 3.5$  m 时,至少在侧面水平位置设置 1 个手工采样孔;  $D > 3.5$  m 时,至少在两侧水平对称的位置设置 2 个手工采样孔。采样孔应设在直径线上,具体开孔方式如图 2 所示。矩形排气筒/烟道应根据监测断面面积划分,由测点数确定监测孔数,监测孔应设置在排气筒/烟道监测断面等面积小块中心线的延长线上。对于竖直矩形排气筒/烟道,长  $L$  或宽  $W \leq 3.5$  m 时,至少在长边一侧开一排监测孔;  $L$  或  $W$  均 $>$

3.5 m 时，至少在长边两侧对开各一排手工监测孔。对于水平矩形排气筒/烟道， $W \leq 3.5$  m 时，至少在单侧开设一排监测孔； $W > 3.5$  m 时，至少在烟道两侧各开设一排监测孔，如图 3 所示。矩形排气筒/烟道应根据测点数确定采样孔数，采样孔应设置在排气筒/烟道监测断面等面积小块中心线的延长线上。对于矩形垂直排气筒/烟道，长或宽  $\leq 3.5$  m 时，至少在长边一侧开一排手工采样孔；长和宽均  $> 3.5$  m 时，在长边两侧水平对开各一排手工采样孔。对于矩形水平排气筒/烟道，宽度  $\leq 3.5$  m 时，至少在单侧开设一排手工采样孔；宽度  $> 3.5$  m 时，至少在两侧对称位置各开设一排手工采样孔。具体开孔方式如图 4 所示”。

在进行颗粒物或烟气流速监测时，测点数量在《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996) 和《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007) 基础上，对临界位置、烟道面积最大等情形进行了修正和补充。在开展气态污染物或烟气温度、湿度监测时，根据《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007) 6.1.1、6.2.1、8.1.2 中规定，气态污染物、烟气温度、湿度测试“可取靠近烟道中心的一点作为采样点”，但对于如何界定“靠近”缺乏具有可操作性的要求。实际工作中，对于监测断面较小的烟道，可选择监测断面中心进行监测；对于监测断面较大的烟道，由于其在烟道内分布均匀，可选择距离烟道壁较远处任意一点开展单点监测，通常 1m 以上即可。因此本标准规定“进行颗粒物或废气流速监测时，排气筒/烟道的测点数量应符合表 1 和表 2 的要求。进行气态污染物或废气温度、湿度监测时，应在监测断面中心或至少距离烟道内壁 1 m 以上位置进行单点监测。”

### (3) 采样平台

1) 《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007) 5.1.5 规定“监测孔距平台面约为 1.2 m ~ 1.3 m”，为保证监测人员方便、顺利开展监督检查和监测采样工作所需的必要空间，因此本标准规定“采样孔位置在同一高度的，采样平台应设置在采样孔的正下方 1.2 m ~ 1.3 m 处；采样孔位置在不同高度的，应设置多层平台，采样平台应设置在相应采样孔的正下方 0.2 m ~ 1.6m 处，以保证每层采样孔均便于采样及测试，采样平台应永久且安全。采样平台长度应  $\geq 2$  m，宽度应  $\geq 2$  m。单层采样平台及通道竖直方向净高不低于 2 m，设置多层采样平台的，每层净高不宜低于 1.8 m，周围空间应保证人员及采样探杆方便操作。”

2) 根据《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分: 工业防护栏杆及钢平台》(GB 4053.3-2009)中的相关要求,为保障监测人员安全作业,监测过程中的电力供应及照明需求,本标准规定“采样平台地面应采用厚度不小于4 mm的花纹钢板,采样平台及通道的载荷不小于3 kN/m<sup>2</sup>。距离坠落基准面0.5 m以上的采样平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆(见图5),其中采样平台的防护栏杆应带踢脚板。护栏的高度设置应不低于1.2 m,其设计载荷及制造安装应符合GB 4053.3相关要求。护栏的踢脚板应采用不小于100 mm×2 mm的钢板制造,其顶部在平台面之上高度应不小于100 mm,底部距平台面应不大于10 mm。采样平台的工作区域内应设置220 V防水交流配电箱,内设漏电保护器、不少于2个16 A插座及2个10 A插座,保证监测设备所需电力。应设置照明设施。现场有特殊要求的(如防爆等),从其规定。采样平台附近若存在可能造成人体机械伤害、灼烫、腐蚀、触电等的危险源,应在平台相应位置设置防护装置。采样平台上方的坠落物体隐患时,应在采样平台上方3 m高处设置顶棚等防护装置。”

#### (4) 监测梯架

1) 为保证监测点位的实时可达性,避免出现无法抵达监测点位的情形,本标准规定“采样平台与坠落高度基准面之间距离超过0.5 m时,应按照GB 4053.1和GB 4053.2要求设置固定式钢梯,或按照GB/T 10060、GB/T 10054.1、GB/T 10054.2要求设置电梯,以保障采样平台与地面之间安全通行。”

2) 当监测平台与坠落基准面之间距离超过2 m时,通往监测平台的钢梯不可为直爬梯,应安装钢斜梯、转梯或升降梯到达监测平台。《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分: 钢斜梯》(GB 4053.2-2009) [40]对梯架宽度、梯高、梯间平台、倾角、踏步高、踏步宽等都进行了详细规定,本标准引用了相关要求,即“采样平台与坠落高度基准面之间距离超过2 m时,应安装钢斜梯、转梯或升降梯到达采样平台,不得仅设置钢直梯。梯架无障碍宽度应不小于0.9 m,倾角应不超过45°(见图6),竖直方向净高宜不低于2 m。每段钢斜梯或转梯的最大垂直高度不超过10 m,否则应设置缓冲平台。”

3) 《固定污染源烟气(SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)中要求监测平台位于坠落基准面20 m以上时就应当安装电梯。因此本标准规定“采样平台位于坠落高度基准面20 m以上时,应按照GB/T 10060、GB/T 10054.1、

GB/T 10054.2 中有关要求设计并安装到达采样平台的升降梯。对于污染源现场有特殊要求（如防爆等）无法设置固定式升降梯的，应报县级以上生态环境主管部门，并根据实际情况设置钢斜梯或转梯。”

#### （5）在线监测（CEMS）及 DCS 系统设置要求

为保证开展比对监测时，手工监测行为不影响烟气排放连续监测系统（Continuous Emission Monitoring System，简称 CEMS）的正常测试，参考《固定污染源烟气（SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）相关要求，本标准规定“连续监测断面应设置在手工监测断面上游约 0.5 m 处，其他要求需符合 4.3”。

### 2.3.2.5 CEMS、DCS 及工序限值

根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）的要求，对原料场工序中有组织污染源提出了超低排放限值指标要求，按照环评、排污许可及自行监测指南等相关要求安装自动监控设施；各污染源治理设施应安装 PLC 或 DCS 控制系统，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数。运行参数要求可参照《关于进一步规范重污染天气应急减排措施的函》（环办便函[2021]439号）附件要求执行。

### 2.3.3 无组织排放

#### 2.3.3.1 物料储存

《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）对物料储存有明确要求，设计中按照相关要求执行。

储存的物料因储存一段时间后料堆表面逐渐干燥，扰动时会出现扬尘，应调节料堆表面物料的含水率，从而达到降尘的目的，因此提出了相应的喷淋抑尘措施和做到原料场内料堆无死角全覆盖的要求。

车辆作业和道路运输时会产生扬尘，车身粘附物料发生遗撒，污染周围环境，设置车身清洗设施可防止汽车车轮将尘泥带入厂区和城市道路，避免造成二次扬尘污染，因此提出受料区域、料场出口应设置车轮和车身清洗设施。

#### 2.3.3.2 物料输送

《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）对物料输送有明确要求，设计中按照相关要求执行。

为防止物料在输送过程中二次扬尘，带式输送机通廊采取全封闭形式以满足作业过程中的环保要求。同时，依据各地政策的具体要求，除通廊进行封闭外，通廊内的带式输送机可选择设置机罩作为输送带上物料的封闭措施，进一步降低输送全过程的扬尘。

带式输送机通廊洒水冲洗设置时的供水位置应便于清洗作业。冲洗污水应进行处理，达标后排放或重复利用，以避免环境污染。

针对物料输送过程中转运位置存在的冲击、碎料、撒料和扬尘痛点，从转运源头去解决问题成为行业共识。近些年，行业内已根据各品种物料特性、转运卸料时的运动轨迹设计开发出各种转载工作工况条件下的多类型清洁转载装置，并在原料场工序逐步推广和工程应用，用综合防治措施满足节能和环保要求。

### 2.3.3.3 工艺过程条款设定说明

工艺过程条款的确定与选取主要考虑如下因素：

(1) 受料产生的扬尘是原料场工序的主要污染源之一，卸料粉尘采用机械除尘或干雾抑尘效果较好，设计中可根据物料特性及工艺条件合理选择。

(2) B型和C型料场对物料采用封闭式室内储存，其投影占地面积形状为长条形，采用有轨机械化堆、取料设备作业，料堆与料堆之间没有挡料隔墙，结合料场特点规定了减少B型和C型料场料场卸料、堆料、取料作业过程产生的扬尘，控制无组织排放。

(3) D型料场对物料采用封闭式室内储存，其投影占地面积形状为圆形，采用环形回转式的堆取料机进行堆、取作业，料堆呈环形，一个D型料场内通常为一个料堆，也可设置挡料隔墙分隔为2个或2个以上料堆。结合料场特点规定了减少D型料场卸料、堆料、取料作业过程产生的扬尘，控制无组织排放。

(4) 封闭式储料仓以多个仓组成储料仓群共同承担物料储存，一般有圆形、方形、或多边形等多种形式，物料从仓顶输入后通过卸料设备把物料装入仓中，仓下再采用各种出料设备把物料从仓中取出，通常一个储料仓用于一种物料的储存。结合封闭式储料仓特点规定了减少封闭式储料仓仓顶卸料、仓下给料作业过程产生的扬尘，控制无组织排放。

(5) 除尘系统捕集的粉尘是原料工序产生的主要固体废物，其主要组分与原料基本相同，应当在混匀配料过程中回收利用。除尘系统捕集的粉尘颗粒细、水

分含量低，极易造成二次扬尘污染，有条件宜采用真空吸排罐车或气力输送的密闭方式运输。

#### **2.3.4 监测监控**

钢铁企业无组织排放存在排放源点多、散、底数不清，不能实时监控排放情况等特点。按照国家《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》的要求，实施超低排放改造的钢铁企业，应全面加强自动监控、过程监控和视频监控设施建设，包括高清视频监控、TSP、空气质量微站的设置以及无组织管控平台的建设。通过采用这些手段来监测监控企业无组织治理的有效性，本标准针对各工序无组织管控难点，指导企业合理布设无组织监测监控点位，建设无组织管控平台，从而实现企业通过无组织管控平台及监测监控点的布设，能够“更快速”感知影响钢铁企业环境监测指标，说清环境质量状况；“更有效”提升环境管理、环境监管能力；“更智慧”决策重点区域重大环境问题，最终改善企业区域环境质量状况，并为新建或改造项目提供设计依据和指导。

### **3 标准编制的论证分析**

#### **3.1 资料收集查阅**

本标准的编写通过查新、检索国内外钢铁企业从设计、施工到建设、生产等各阶段相关标准规范、法律法规、政策、学术文献、企业管理制度等大量资料，多维度全方位的掌握钢铁企业原料场工序的超低排放设计重点要点，结合企业实际情况完善标准编制。

#### **3.2 开展调研**

本标准的编制过程中，结合超低评估监测工作及公示工作等。走访调研了多家钢铁企业，调研内容主要围绕 XX 等方面展开调研。

#### **3.3 专家咨询与会议研讨**

本标准编制、修改结合了多家钢铁企业以及中国金属学会多位行业专家的支持和指导。编制组充分结合了专家的意见和观点，从框架制定到各个指标方向确定与专家们多次推敲，过程中不定期组织召开研讨会，最终结合专家会议修改意见完成标准编制。

#### **4 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系**

本标准按照 GB/T 1.1-2020 编写要求进行编写，本标准内容不违背现有法律、法规、标准，是现有相关法律、法规与标准的延深。

#### **5 重大分歧意见的处理经过和依据**

无。

#### **6 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议**

建议将本标准作为推荐性标准。

#### **7 贯彻标准的要求和建议**

无。

#### **8 废止现行有关标准的建议**

无。

#### **9 其他应予说明的事项**

无。